

OBEC VEĽKÉ LEVÁRE

ŠTEFÁNIKOVA 747, 908 73 VEĽKÉ LEVÁRE

Č.j.273/71/2022/Bu
Veľké Leváre 20.1.2022

Vybavuje: Ing. Bubeníková

Stavebné povolenie

Dňa 03.12.2021 podala spol. **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518**, zastúpená obcou Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre na Obec Veľké Leváre - stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**SA_Veľké Leváre, Pašoviská, VNK, TS, NNK**“ na **parc. reg. KNC č. 4757/19, 4757/47, 4757/9, 10011, 10019/5, 10014, 10024, 10026, 4757/22, 4757/42, 4765/1, 4758/1, 4765/11, 10000/1, 10000/5 a 10000/4** v k. ú. Veľké Leváre v stavebnom konaní. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané stavebným úradom obce Závod pod č.j. S-176/2020/89/2021/UR zo dňa 23.06.2021 právoplatné 27.07.2021.

Obec Veľké Leváre, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa §60 a § 61 a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba:	SA_Veľké Leváre, Pašoviská, VNK, TS, NNK
na pozemku parcela č.:	KNC č. 4757/19, 4757/47, 4757/9, 10011, 10019/5, 10014, 10024, 10026, 4757/22, 4757/42, 4765/1, 4758/1, 4765/11, 10000/1, 10000/5 a 10000/4
v k.ú.:	Veľké Leváre
stavebník:	Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518 , zastúpená obcou Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Pre uskutočnenie povoľovanej stavby sa určujú tieto podmienky:

A/ Urbanistické a architektonické podmienky:

- Povoľuje sa rozšírenie distribučnej sústavy – nový káblový VN NN rozvod a trafostanicu v lokalite Pašoviská Veľké Leváre, podľa projektovej dokumentácie spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Tiborom Ravasom, ev. č. 2305*A*5-3.

- Projektant podľa § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. stavebného zákona, taktiež zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.

B/ Technické podmienky:

Z navrhovanej TS 0070-007 bude vybudovaných 13 nových podzemných vývodov NN, ktoré budú realizované káblami typu NAYY-J a ktoré budú napojené v rozvádzači NN tejto TS.

Vývody č. 1 až č. 3 a č. 7 budú realizované káblami JAYY-J 4 x 240 mm². Po vyvedení z rozvádzača NN navrhovanej TS budú káble slučkované cez navrhované istiace skrine SR č. 70-126 až č. 70-135, z príslušných istiacich skríň SR budú pripojené NN prípojky jednotlivých odberných miest navrhovanej zástavby rodinných domov.

Vývody č. 4 a č. 5 budú realizované káblami JAYY-J 4 x 240 mm². Po vyvedení z navrhovanej TS budú zaústené do navrhovanej istiacej skrine SR č. 70-136. Z tejto skrine budú káblami NAYY-J 4 x 95 mm² napojené jednotlivé vedenia AlFe, ktoré budú odpojené z pôvodnej TS 0070-003 a ukončené na novom podpernom bode A-Db 2 x 10,5/15. Zo skrine SR č. 70-136 budú napojené aj jestvujúce podzemné a nadzemné prípojky pôvodne napojené z TS 0070-003. Nový podperný bod bude vyzdrojený 3 ks konzol 1200 mm vrátane koncových príložiek a obmedzovacmi prepätia NN-ABB – LOVOS -10/440, ktoré budú spolu s vodičom PEN pripojené na jestvujúce uzemnenie pôvodnej TS 0070-003. Jestvujúca nadzemná prípojka AlFe, pôvodne vedená zo stĺpa TS 0070-003 na jestv. podp. bod 0/A, bude nahradená vodičom NFA2X 4 x 25 mm² a ukotvená na nový podp. bod A.

Vývod č. 6 bude realizovaný káblom NAYY-J 4 x 240 mm². Po vyvedení z navrhovanej TS bude zaústený do navrhovanej istiacej skrine VIS 1KK č. 70-145, ktorá bude osadená na novom podp. bode A. Z tejto skrine bude káblom NAYY-J 4 x 95 mm² napojený vrchný poťah vedenia AlFe, ktorý bude odpojený z pôvodnej TS 0070-003 a ukončený na novom podpernom bode A.

Vývod č. 9 a č. 10 budú realizované káblami NAYY-J 4 x 240 mm². Po vyvedení z navrhovanej TS budú pripojené káblovými spojkami SVCZ-M 4x120-240 na jestvujúce káble AYKY 3x24+120 mm² smer jestv. PRIS č. 70-49, pôvodne napájané zo stĺpovej TS 0070-003 . Pred pripojením budú tieto káble odpojené z rozvádzača NN pôvodnej TS 0070-003.

Vývod č. 11 a č. 12 budú realizované káblami NAYY-J 4 x 95 mm². Po vyvedení z navrhovanej TS budú pripojené káblovými spojkami SVCZ-M 4x35-95 na jestvujúce káble NAYY-J 4x 95 mm² smer jestv. SR č. 70-79 a SR č. 70-80, pôvodne napájané zo stĺpovej TS 0070-003 . Pred pripojením budú tieto káble odpojené z rozvádzača NN pôvodnej TS 0070-003.

Vývody č. 13 a č. 14 budú realizované káblami NAYY-J 4 x 240 mm². Po vyvedení z navrhovanej TS budú zaústené do novej istiacej skrine SR č. 70-125.

Navrhované skrine SR a VRIS budú pripojené na nové uzemnenie, ktoré bude realizované uzemňovacím pásikom FeZn 30 x 4 mm uloženým v zemi v hĺbke 70 cm. Uzemnenie bude uložené do káblového výkopu súčasne s navrhovaným zemným káblom distribučného rozvodu NN.

Demontované kapacity: nadzemná domová prípojka 1 ks

Navrhovaný kábel NN bude uložený vo voľnom teréne a v chodníku v hĺbke 70 cm v pieskovom lôžku hr. 20 cm, mechanicky krytý káblou krycou dekou a výstražnou energetickou fóliou červenej farby. V miestnej komunikácii bude kábel uložený v chráničke FXKVS, resp. PE v hĺbke 100 cm pod definitívnym povrchom komunikácie.

Pri križovaní miestnej komunikácie, vjazdov do dvorov a pri križovaní ostatných inžinierskych sietí bude kábel uložený v chráničke FXKV, resp. PE D 160 mm. Chránička bude presahovať komunikáciu, resp. vedenie podzemnej inžinierskej siete o min. 0,5 m na každú stranu. Križovanie hydromelioračného kanála bude realizované riadeným pretláčaním. V mieste križovania vodného toku bude kábel uložený v PE chráničke, vedený min. 1,2 m pod jeho pevným dnom. Miesto križovania bude označené výstražnými stĺpikmi.

Káblová VN prípojka – navrhovaná podzemná VN prípojka bude realizovaná 22 kV káblom 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 RM. VN kábel bude napojený z nadzemného vedenia AlFe 3 x 35 mm² cez nový zvislý odpínač OTE 25/400 KO osadený na novom (vloženom) podpernom bode Ib 10,5/6 nadzemného vedenia VN. V prechode VN kábla do zeme bude kábel uložený v pozinkovanej oceleovej chráničke 159x4,5 mm do výšky 2,5 m nad terénom.

VN prípojka bude ukončená vo VN rozvádzači navrhovanej TS vnútornými káblovými koncovkami.

Po realizácii stavby a vydaní kolaudačného rozhodnutia bude jestvujúca nadzemná VN prípojka pre stĺpovú TS 0070-003 , vrátane tejto TS , demontovaná.

C/ Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem, dotknutých orgánov a účastníkov konania:

Stavba nezasahuje do chránených území ani do ochranných pásiem.

Stavebník dodrží podmienky:

• Západoslovenská distribučná a. s., zo dňa 09.11.2021

- Spoločnosť ZS distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu SA-Veľké Leváre , Pašovská VNK, TS, NNK investora: Západoslovenská distribučná, a.s. podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Tibor Ravas za týchto podmienok:
- Celkové požadované bilancie spotreby elektrickej energie zo siete energetiky sú predpokladane nasledovné:
- Počet odberných miest: 40 OM
- Celková požadovaná max. rezervovaná kapacita: $5 \times (3 \times 25A) = 3000 A$, Pi W, Ps-kW
- Projektová dokumentácia rieši vybudovanie novej káblovej VN prípojky káblom NA2XS (F) 3x1x240 cez nový OU OTE 25/400 KO (125/467). VN prípojka bude napájať novú kioskovú TS 0070-027 s vnútorným ovládaním, v TS bude osadený VN rozvádzač KKT 2x400 kVA transformátory, 16 vývodový NN rozvádzač. Nová TS bude napájať nový káblový NN rozvod káblom NAYY-J 4x240, káblový NN rozvod bude napájať 12 rozvodných skriní SR (70-125, 70-126, 70-127, 70-128, 70-129, 70-130, 70-131, 70-132, 70-133, 70-134, 70-135, 70-136), na p.b. číslo 1 sa osadí nová skriňa VRIS1 (70-145), ktorá bude napájať vrchný pot'ah. Zdemontuje sa vzdušná VN prípojka 4 pb., UV 125/467, 4 stĺpová trafostanica 0070-003
- VN prípojku pre navrhovanú kioskovú stanicu TS , riešenú jedným VN káblovým príivodom z VN vedenia č. 467 cez nový úsekový odpínač č. 125/467. Nové VN káblové vedenie bude káblom typu NA2XS2Y 3x1x240 mm² o celkovej dĺžke 270 m
- Novú transformačnú stanicu kioskového typu EH5 s vnútorným ovládaním, s transformátorom 2x400kVA. VN rozvádzač bude zapuzdrený na báze SF6, s dvomi odpínačom pre VN príivod a dvomi poľami s odpínačom s VN poistkami , pre vývody pre transformátory. NN rozvádzače bude v skrinovom prevedení s 16-mi vývodmi

- vyzbrojenými poistkovými odpínačmi.
- NN káblový rozvod káblom NAYY-J 4x240 bude napájať 12 rozpojovacích skriň SR (70-125, 70-126, 70-127, 70-128, 70-129, 70-130, 70-131, 70-132, 70-133, 70-134, 70-135). Vybuduje sa káblový rozvod, ktorý bude napájať existujúcu sieť káblom NAYY-J 4 x 240, 2 x vývod smer skriňa SR 70-125, 2 x vývod smer skriňa SR 70-49, 2 x vývod smer nová skriňa SR 70-136 s pozdĺžnym delením, skriňa SR 70-136 bude napájať spodný a stredný poťah od p.b. číslo 1, 1 x vývod smer p.b. číslo 1 cez novú skriňu VRIS1 číslo 70-145, ktorá bude napájať vrchný poťah.
 - Uloženie VN a NN káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Káble ukladať do definitívne vybudovaných trás rozvodu. Káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do káblových chráničiek – korungované rúry FXKV ø 200 pre VN káble a korungované rúry FXKV ø 160 pre NN káble. Vrchnú hranu uloženia káblov pod spevnenými plochami a komunikáciami požadujeme v hĺbke 1000 mm. Požadujeme doložiť rezy uloženia kábla v celej dĺžke navrhovanej trasy vrátane koordinačných rezov pri križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami.
 - Deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a pripojným zariadením žiadateľa budú poistkové spodky v rozpojovacích skriniach SR.
 - Merania spotreby elektrickej energie /fakturačné merania/ jednotlivých odberateľov budú v elektromerových rozvádzačoch umiestnených na miestach prístupných pracovníkom ZSDIS z verejného priestranstva
 - Zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie prístupu pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam nachádzajúcim sa alebo prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízií týchto zariadení
 - Majetko-právne vysporiadanie a prevádzkovanie novonavrhovaných zariadení je riešené Zmluvou o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
 - požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie /oboznámenie/ všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení
 - v prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.
 - napojenie na 22 kV sieť energetiky musí byť zrealizované materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s. Zoznam materiálov schválených pre používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s. sa nachádza na webovej stránke www.zsdis.sk
 - pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe, je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s. RSS Západ. Objednávku adresujte p. Pschotner 034/395 36 56, mail: jan.pschotner@zsdis.sk
 - zemné práce – pri križovaní a súbahu zariadení Západoslovenskej distribučnej, a.s. požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné prepisy a ustanovenia príslušných STN
 - pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s. požiadať

- pracovníkov Tímu správy energetických zariadení Západ – Trnava o technický dozor
 - za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant
- **Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Malacky, pod č.j. ORHZ-MA1-2022/000062-002 zo dňa 19.01.2022, a to:**
 - S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

C/ Iné podmienky:

1. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
2. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
3. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť denník o stavebných prácach.
4. Stavba bude dokončená najneskôr 24 mesiacov od začatia stavebných prác. V prípade, že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie lehoty výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými prácami možno začať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Stavba bude uskutočňovaná **dodávateľsky**
6. Podľa § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona je stavebník povinný ohlásiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní odo dňa jeho výberu.
7. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie stavby oprávnenou osobou.
8. V zmysle § 79 stavebného zákona je stavebník povinný požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. g/ stavebného zákona použiť na povolenú stavbu vhodné výrobky.
10. Stavebník je povinný:
 - stavenisko na viditeľnom mieste označiť štítkom, na ktorom bude uvedené označenie stavby, označenie stavebníka, kto a kedy stavbu povolil a termín ukončenia stavby,
 - maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie,
 - obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu,
 - stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska, zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám, sypký materiál zabezpečiť proti úletu, vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť, zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy, zabezpečiť bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov na stavenisku,
 - uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícke alebo iné právo,
 - neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie,
 - počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
 - predložiť najneskôr do 15 dní po ukončení stavby stavebnému úradu doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou
 - počas stavebných prác nesmie dodávateľ stavby ohroziť a ani obmedziť účastníkov cestnej premávky a je povinný dodržať stanovené podmienky podľa zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a vyhl. MV SR č. 9/2009 Z.

z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania

V rámci konania neboli zo strany účastníka konania vznesené žiadne námietky.

Toto stavebné povolenie platí v zmysle § 67 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote začatá stavba.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).

Stavebník je povinný dať si vyznačiť právoplatnosť stavebného povolenia.

Odôvodnenie

Dňa 03.12.2021 podala spol. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518, zastúpená obcou Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre na Obec Veľké Leváre - stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „SA Veľké Leváre, Pašoviská, VNK, TS, NNK“ na parc. reg. KNC č. 4757/19, 4757/47, 4757/9, 10011, 10019/5, 10014, 10024, 10026, 4757/22, 4757/42, 4765/1, 4758/1, 4765/11, 10000/1, 10000/5 a 10000/4 v k. ú. Veľké Leváre v stavebnom konaní. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané stavebným úradom obce Závod pod č.j. S-176/2020/89/2021/UR zo dňa 23.06.2021 právoplatné 27.07.2021

Obec Veľké Leváre, stavebný úrad, oznámila dňa 03.12.2021 podľa stavebného zákona začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom. V rámci konania neboli zo strany účastníka konania vznesené žiadne námietky.

Stavebný úrad nepožadoval doloženie vlastníckych prác k daným pozemkom, nakoľko ide o extravilán obce, v ktorom platí zákon o energetike.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom v časti všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z..

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie na stavbu z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Ďalej sa stavebný úrad opieral o kladné stanoviská dotknutých orgánov a v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté v územnom konaní, neboli protichodné ani nesúhlasné, preto stavebný úrad nemal dôvod nevydať stavebné povolenie na danú stavbu.

Správny poplatok bol zaplatený podľa zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevodom na účet v sume 100.- €.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov .

Ing. Richard Nimsch
starosta obce

DORUČÍ SA:

Účastníci konania:

1. Verejnou vyhláškou všetkým účastníkom stavebného konania, ktorých vlastnícke práva môžu byť uvedenou stavbou dotknuté

Na vedomie:

2. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
3. Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 90873 Veľké Leváre
4. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľké Leváre

Dotknuté orgány:

5. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo
6. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana krajiny a prírody
7. Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný
8. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana ovzdušia
9. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd
10. Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia
11. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Malacky, Legionárska 882, Malacky
13. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
14. BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
16. KPU Bratislava, Leškova 17, Bratislava
17. RUVZ Bratislava, Ružinovská 8, Bratislava
18. ORPZ ODi, Malacky, Zámocká 5, Malacky

19. Obvodný banský úrad, Mierová 19, Bratislava
20. Nafta, a.s., Votrubova 1, Bratislava
21. BSK, Sabinovská 16, Bratislava
22. BSK - Regionálne cesty, Čučoriedkova 6, Bratislava
23. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., správa povodia Moravy, Pri maline 1,
Malacky
24. Tu spis

Vyvesené dňa

Zvesené dňa