



č.j.:OU-MA-OSZP-2022/009158/109

V Malackách dňa 24 .03.2022

OBEC VEĽKÉ LEVARE OPEČNÝ ÚRAD	
Došlo dňa 31.3.2022	vybavuje Ing. Bubeníčková
č. spisu 3014/2022	url znak
Prílohy 6	čiarový znak

## Rozhodnutie

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5, ods. 1, zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) po vykonanom konaní vo veci uskutočnenia vodnej stavby **vydáva:**

žiadateľovi: **Bratislavské regionálne ochrannárske združenie, Na Riviére 7/a,**  
841 04 Bratislava IČO: 31771815

## p o v o l e n i e

**na uskutočnenie vodnej stavby** podľa § 26 ods. 1 vodného zákona § 66 stavebného zákona: „**Revitalizácia toku Rudava rkm 7,830 – rkm 9,960**“, SO 01 Odstránenie vodnej stavby rkm 7,830 až 9,072 a rkm 9,250 až 9,953, SO 02 Revitalizácia toku rkm 7,830 – rkm 9,072, SO 03 Revitalizácia toku rkm 9,250 – rkm 9,960, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť Tria projekt s.r.o., Štefana Kráľika 16, 841 08 Bratislava.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

### Všeobecné podmienky:

a) Cieľom revitalizácie dolnej Rudavy je obnova pôvodného charakteru nížinnej meandrujúcej rieky prostredníctvom podpory riečnych procesov a ich prirodzeného fungovania (najmä kontrolovaným uvoľnením laterálneho vývoja), čo umožní ozdraviť riečny ekosystém a zvýšiť rozmanitosť prirodzených biotopov výrazne modifikovanej rieky.

b) Členenie stavby:

#### **SO 01 Odstránenie vodnej stavby rkm 7,830 až 9,072 a rkm 9,250 až 9,953:**

- Odstránenie brehového opevnenia – betónovej dlažby, ktorá pozostáva z veľkoplošných panelov vrátane betónových hranolov, ktoré tvoria pätku opevnenia (betónové panely budú drvené a časť z nich opätovne použitá na zakryté opevnenie).
- Odstránenie stabilizácie dna – umelo vlozenej kamennej nahádzky. Vyťažený kameň bude využitý pri stabilizácii brehového opevnenia koreňmi vodorovných stromov a na stabilizáciu brehov v oblasti kríženia pôvodného a upraveného koryta rieky.
- Navrhnuté sú v SO 02 – 4 úseky a SO 03 – 3 úseky, spolu 7 úsekov s jednotlivou dĺžkou 3m a 1 úsek 7m dĺžkou v mieste vyústenia potrubia OC DN800 (SO 03), kde sa ponechajú hranoly

a dnové opevnenie a panely sa nahradia kamenným záhonom. Tieto budú slúžiť na celkovú vertikálnu stabilizáciu dna upravovaného koryta.

#### **SO 02 Revitalizácia toku rkm 7,830 – rkm 9,072:**

- Odstránenie brehového opevnenia – betónovej dlažby, ktorá pozostáva z veľkoplošných panelov vrátane betónových hranolov, ktoré tvoria pätku opevnenia (betónové panely budú drvené a časť z nich opätovne použitá na zakryté opevnenie).
- Odstránenie stabilizácie dna – umelo vlozenej kamennej nahádzky. Vytŕažený kameň bude využitý pri stabilizácii brehového opevnenia koreňmi vodorovných stromov a na stabilizáciu brehov v oblasti kríženia pôvodného a upraveného koryta rieky.
- Navrhnuté sú 4 úseky s jednotlivou dĺžkou 3m, kde sa ponechajú hranoly a dnové opevnenie a panely sa nahradia kamenným záhonom. Tieto budú slúžiť na celkovú vertikálnu stabilizáciu dna upravovaného koryta.
- Úprava trasy toku v súlade s prirodzeným tvarom meandrujúceho koryta a s ohľadom na existujúce priestorové obmedzenia. Dreviny, ktoré budú v križovaní navrhovanej trasy koryta, budú vyrúbané a použité na tvorbu prírodných opevnení konkávných oblúkov.
- Implementácia opatrení na stabilizáciu brehov najmä v konkávach oblúkov upravenej trasy toku – zabudovanie dreva zo stromov a koreňov, ktoré budú vyrúbané v dôsledku úpravy tvaru koryta.
- V miestach, kde nie sú priestorové možnosti zabudovania ležateho dreva budú využité tzv. latové plôtky. Na stabilizáciu bude tiež navrhnutá výsadba drevín.
- Na stabilizáciu menších neopevnených oblúkov, ako aj väčších opevnených oblúkov je navrhnutá výsadba, prípadne výsev miestnych druhov drevín. Navrhovaný spon výsadby z pohľadu zabezpečenia stabilizácie brehov je 1,5m.
- Ostrov 1: rkm 8,145-8,204, Ostrov 2: rkm 8,427-8,461, Ostrov 3: rkm 8,459-8,505, Ostrov 4: rkm 8,913-8,933

#### **SO 03 Revitalizácia toku rkm 9,250 – rkm 9,960:**

- Odstránenie brehového opevnenia – betónovej dlažby, ktorá pozostáva z veľkoplošných panelov vrátane betónových hranolov (SO 01), ktoré tvoria pätku opevnenia (betónové panely budú drvené a časť z nich opätovne použitá na zakryté opevnenie).
- Odstránenie stabilizácie dna – umelo vlozenej kamennej nahádzky (SO 01). Vytŕažený kameň bude využitý pri stabilizácii brehového opevnenia koreňmi vodorovných stromov a na stabilizáciu brehov v oblasti kríženia pôvodného a upraveného koryta rieky.
- Navrhnuté sú 3 úseky s jednotlivou dĺžkou 3m, kde sa ponechajú hranoly a dnové opevnenie a panely sa nahradia kamenným záhonom. Tieto budú slúžiť na celkovú vertikálnu stabilizáciu dna upravovaného koryta a 1 úsek v dĺžke 7m v mieste vyústenia potrubia OC DN800.
- Úprava trasy toku v súlade s prirodzeným tvarom meandrujúceho koryta a s ohľadom na existujúce priestorové obmedzenia. Dreviny, ktoré budú v križovaní navrhovanej trasy koryta budú vyrúbané a použité na tvorbu prírodných opevnení konkávných oblúkov.
- Implementácia opatrení na stabilizáciu brehov najmä v konkávach oblúkov upravenej trasy toku – zabudovanie dreva zo stromov a koreňov, ktoré budú vyrúbané v dôsledku úpravy tvaru koryta.
- Na stabilizáciu menších neopevnených oblúkov, ako aj väčších opevnených oblúkov je navrhnutá výsadba, prípadne výsev miestnych druhov drevín. Navrhovaný spon výsadby z pohľadu zabezpečenia stabilizácie brehov je 1,5m.
- Ostrov 1: rkm 9,259-9,285, Ostrov 2: rkm 9,405-9,442, Ostrov 3: rkm 9,514-9,537

c) Stavba sa uskutoční na pozemkoch reg. „C“ par. č. 6011/3, 6011/7, 6011/8, 6011/9, 6011/12, 6011/13, 6011/19, 6011/21, 6011/22, 6011/46, 10668, 13693, k.ú. Veľké Leváre.

d) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom



konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia špeciálneho stavebného úradu.

- e) Na dokončenie stavby sa určuje lehota – 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
- f) Stavba bude uskutočnená dodávateľsky.

### **Povinnosti stavebníka:**

1. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
2. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a príslušné technické normy.
3. Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona ohlásiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní odo dňa jeho výberu. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie stavby oprávnenou osobou.
4. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby a podľa § 66 ods. 2 písm. g) stavebného zákona použiť na povolenú stavbu vhodné stavebné výrobky.
5. Pred zahájením výkopových prác sa musí previesť presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí od správcov, aby nedošlo k ich porušeniu.
6. V blízkosti IS sa musia výkopové práce prevádzať ručne.
7. Na stavbou dotknutom území sa nenachádzajú podzemné siete vo vlastníctve ZSD, a.s., vzdušné siete a podperné body týchto sietí rešpektovať v plnom rozsahu.
8. Výkopové práce vykonávať tak, aby nedošlo k narušeniu stability týchto PB, teda min. 1,5m od päty PB.
9. Požaduje sa dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
10. Pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a NN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, treba dodržiavať ustanovenia § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti NN vedenia.
11. SPP distribúcia: - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
  - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
  - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
  - stavebník je povinný zabezpečiť, odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,



- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
  - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia majetku verejnosti,
  - upozorňuje sa, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky prospešného zariadenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 289, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
  - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
  - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
12. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
  13. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo si stavebník nesplní povinnosť.
  14. Stavebník a ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
  15. V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
  16. Nedodržanie podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
  17. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.
  18. Práce musia byť zrealizované v súlade s vodným zákonom. Počas nich nesmie prísť k úniku znečisťujúcich látok alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
  19. Treba dodržať zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
  20. Podľa §10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami je zhotoviteľ stavby pred jej realizáciou povinný vypracovať povodňový plán na dobu výstavby v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 261/2010 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania.
  21. Počas realizácie stavby nesmie dochádzať k vytváraniu medziskládok v koryte vodného toku.
  22. V úseku trasy km 7,850-9,960 treba zabezpečiť stabilitu všetkých jestvujúcich objektov, ktoré boli súčasťou pôvodnej projektovej úpravy toku a nie sú stavebne dotknuté týmto projektom.



23. Revitalizáciou vodného toku nesmie dôjsť k znehodnoteniu susedných pozemkov v dôsledku odstránenia pôvodného opevnenia, premeandrovania pôvodnej trasy a zvýšením drsnosti koryta, predovšetkým počas zvýšených prietokov (nádrže) ako i k zaplaveniu týchto pozemkov. SVP, š.p. nezodpovedá za prípadné škody spôsobené tretím osobám v dôsledku vybudovania predmetnej stavby (zmena morfológických a prietokových parametrov revitalizovaného úseku vodného toku).
24. Majetkoprávne vysporiadanie a zmluvné vzťahy s SVP, š.p. budú vzájomne vyriešené do začatia kolaudačného konania.
25. Podmienky uvedené vo vyjadreniach č.j. CS SVP OZ BA 1102/2021/5 zo dňa 17.05.2021 a č.j. CS SVP OZ BA 1102/2021/2 zo dňa 06.05.2021 zostávajú v platnosti.
26. Začiatok a ukončenie prác treba vopred oznámiť zodpovednému pracovníkovi SVP š.p.
27. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina požaduje minimalizovať výrub stromov pred a počas realizácie zámeru,
  - náhradnú výstavbu stromov realizovať v čo najkratšom čase po ukončení terénnych prác,
  - zachovať časti dna s pevným substrátom (štrk, kameň) minimálne v úsekoch tvoriacich dnové prahy v zmysle projektovej dokumentácie,
  - oznámiť užívateľovi plánovaný začiatok prác minimálne 20 dní vopred.
28. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodov a kanalizácií je potrebné rešpektovať predmetné zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
29. Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú v platnosti.
30. Približne v rkm 9,58 km (podľa predloženej situácie) toku Rudava sa nachádza výpustný objekt BVS, a.s., ktorý je nevyhnutné zanechať.
31. V tomto úseku treba zachovať primeranú časť brehového opevnenia a časť kamennej dnovej nahádzky, aby neprichádzalo k rozrušovaniu koryta pri vypúšťaní vôd.
32. Stabilizáciu brehu v tomto úseku a následné vyčistenie od náletových drevín, aby neprichádzalo k poškodeniu výpustného objektu.
33. V úseku odpadového potrubia treba zabezpečiť vyčistenie trasy nad potrubím od náletových drevín, aby neprichádzalo k poškodeniu odpadového potrubia koreňovou sústavou.
34. Začatie prác na revitalizácii toku Rudava musí byť nahlásené 7 dní vopred na mailovú adresu: [peter.tokos@bvsas.sk](mailto:peter.tokos@bvsas.sk).
35. Pri revitalizačných prácach sa požaduje súčinnosť s prevádzkou DVV, kontaktná osoba p. Ing. Juraj Kříž.
36. Zároveň BVS, a.s. upresňuje, že vodohospodárske zariadenie – odpadové potrubie DN 250 – je odpadové potrubie z objektu úpravne vôd Veľké Leváre, ktorým odtekajú do recipienta Rudava iba vody z bezpečnostného prelivu úpravne vody, ktoré pochádzajú z vodného zdroja Teplička a vody z prania pieskových filtrov.
37. Pred začatím činnosti v dostatočnom predstihu, min. však 5 pracovných dní, treba požiadať spoločnosť NAFTA a.s. o vytýčenie predmetných zariadení v teréne.
38. Stavebník vopred písomne oznámi spoločnosti NAFTA a.s. začatie a ukončenie akýchkoľvek stavebných prác.
39. Príjazdovú cestu ponad zariadenia spoločnosti spevniť cestnými betónovými panelmi, príp. kovovou platňou s presahom min. 2m na obe strany od osi zariadenia spoločnosti, tak aby prejazdami nedošlo k ich poškodeniu.
40. V OP meracej stanice zemného plynu (8 metrov od murovaného objektu) nepoužívať otvorený oheň (vrátane fajčenia) a neskladovať žiaden materiál.
41. Počas realizácie prác nebude nijakým spôsobom sťažený/znemožnený prístup osobnými a nákladnými automobilmi k zariadeniam spoločnosti NAFTA, a.s.
42. Po ukončení prác uviesť prístupovú komunikáciu od zjazdu z cesty Malacky – Veľké Leváre až po zariadenia spoločnosti do pôvodného stavu.



43. Pred vydaním staveného povolenia Stavby, podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, je potrebné požiadať cestný správny orgán, ktorým je pre diaľnice Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diaľnice D2 vpravo, v m cca 20,860.
44. V prípade vzniku škody na majetku NDS, investor je povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie treba oznámiť SSÚD1 Malacky, prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri odstránení škody.
45. Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) k stavbe vypracovanej spol. Tria projekt s.r.o., Ing. Karol Komora, vo februári 2021.
46. V prípade doplnenia alebo zmeny PD alebo iných zmien, ktoré zasahujú do právom chránených záujmov, je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť PD na opätovné posúdenie aj NDS, a.s.
47. Zodpovednou osobou bude žiadateľ Bratislavské regionálne ochrannárske združenie (BROZ), so sídlom Na riviére 7/a, 841 04 Bratislava.
48. V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť priamo alebo nepriamo obmedzená a/alebo ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti pokračovať až po obstaraní nevyhnutných povolení príslušného cestného správneho orgánu (napr. zvláštne užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na DaR) v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
49. Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byť ohrozený a/alebo obmedzený dopravný priestor DaR a nesmie dôjsť k obmedzeniu a ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Výkonom jednotlivých pracovných činností nesmú byť poškodené akékoľvek stavebné objekty cesty, ktoré by mali negatívny dopad na ohrozenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v dotknutom úseku DaR.
50. Manipulačná ani stavenisková doprava vrátane staveniskových mechanizmov nesmie byť za žiadnych okolností priamo dopravne pripojená prostredníctvom cestného telesa na predmetný úsek DaR.
51. V COP DaR ako aj na samotnej stavbe, stavbou dotknutých pozemkoch a oplotení nesmú byť umiestnené reklamné, propagačné a informačné zariadenia.
52. Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác.
53. Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčasť.
54. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené do pôvodného stavu.
55. Začiatok a ukončenie prác v ochrannom pásme diaľnice D2 žiadateľ vopred oznámi na NDS, a.s., Stredisko správy a údržby diaľnic 1 Malacky, Pezinská 15, 901 01 Malacky a bude sa riadiť pokynmi vedúceho SSÚD, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD1.
56. Žiadateľ oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej ukončenie na kontakty:
  - [dopravne.obmedzenia@mindop.sk](mailto:dopravne.obmedzenia@mindop.sk)
  - [dopravna.policia@minv.sk](mailto:dopravna.policia@minv.sk)Pričom v predmetnom oznámení budú uvedené mená a telefónne čísla všetkých zodpovedných osôb, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v prípade, ak si to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu.
57. Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na DaR, a aby nedošlo k poškodeniu telesa DaR a jej súčasť, vrátane oplotenia. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a.s., je žiadateľ

povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie žiadateľ oznámi SSÚD 1 Malacky, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.

58. Všetci pracovníci budú dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
59. MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
60. Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
61. Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej budúcim vlastníkom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo povolenie vydané po celú dobu jej užívania.
62. Pôvodca (investor) stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a § 77 zákona o odpadoch:
  - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnocovanie, zneškodňovanie),
  - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
63. Pôvodcovi stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí odvieť k oprávnenému odberateľovi.
64. Odpad, kat. 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a kat. č. 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, použitý na terénne úpravy mimo miesta vzniku (t.j. mimo miesta stavby) bez súhlasu Okresného úradu v sídle kraja je v rozpore so zákonom o odpadoch.
65. Pôvodca stavebných odpadov je následne v kolaudačnom konaní povinný Okresnému úradu v Malackách, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva dokladovať spôsob nakladania so vzniknutým stavebným odpadom (originál potvrdenia o odovzdaní odpadu z predmetnej stavby do zriadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebného odpadu).
66. Po ukončení výkopových prác, treba terén vrátiť do pôvodného stavu.
67. **Po ukončení výstavby a zabezpečení funkčnosti stavby treba požiadať tunajší úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 76 stavebného zákona a v súlade s § 26, ods. 3 vodného zákona o uvedenie stavby do prevádzky.**

V rámci konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Stavebné povolenie platí podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť, ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

## O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ, Bratislavské regionálne ochrannárske združenie (BROZ), Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava požiadal dňa 15.12.2021 Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na vodnú stavbu: „Revitalizácia toku Rudava rkm 7,830 – rkm 9,960“, SO 01 Odstránenie vodnej stavby rkm 7,830 až 9,072 a rkm



9,250 až 9,953, SO 02 Revitalizácia toku rkm 7,830 – rkm 9,072, SO 03 Revitalizácia toku rkm 9,250 – rkm 9,960, na pozemkoch reg. „C“ par. č. 6011/3, 6011/7, 6011/8, 6011/9, 6011/12, 6011/13, 6011/19, 6011/21, 6011/22, 6011/46, 10668, 13693, k.ú. Veľké Leváre. Stavba bude zrealizovaná podľa predloženej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť Tria projekt s.r.o., Štefana Králik 16, 841 08 Bratislava. Pri realizácii budú využívané pozemky reg. „C“ par. č. 6011/10,11,14,15,16,18, 10671, 10672, k.ú. Veľké Leváre.

V žiadosti boli uvedené údaje podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a žiadateľ predložil projektovú dokumentáciu, vrátane vyjadrení k projektovej dokumentácii a vyjadrení dotknutých orgánov.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil začatie stavebného konania, ktoré malo povahu verejnej vyhlášky, dotknutým orgánom, obci a známym účastníkom konania listom č. OU-MA-OSZP-2022/009158/109 zo dňa 01.02.2022. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí boli prenesené do podmienok stavebného povolenia. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Vlastníctvo k pozemkom bolo preukázané LV č. 974, LV č. 4901, LV č. 5180.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal žiadosť a všetky predložené podklady pre vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňala požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z. na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Tunajší úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre toto rozhodnutie boli: žiadosť o povolenie na uskutočnenie stavby s prílohami, súhlas miestne príslušného stavebného úradu podľa § 120 ods. 2 návazne na § 140b stavebného zákona č. 5228/55/2021/Bu zo dňa 19.07.2021, ktoré vydal stavebný úrad obce Veľké Leváre.

K žiadosti boli doložené stanoviská a vyjadrenia: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava zo dňa 29.03.2021, Slovak Telekom a.s., Bratislava-č. 6612129209 zo dňa 29.09.2021, SPP, a.s., Bratislava-č. TD/NS/0222/2021/Pe zo dňa 26.03.2021, NAFTA a.s., Bratislava-č. Z-NAF-010685/2021 zo dňa 07.10.2021, NDS, a.s., Bratislava-č. 5999/23775/40603/2021 zo dňa 14.04.2021, BVS, a.s., Bratislava-č. 63308/2021/TL zo dňa 20.10.2021 a č. 02/2100/2022 zo dňa 11.02.2022, MDaV SR Bratislava-č. 26112/2021/SCDPK/ 55719 zo dňa 20.05.2021, MO SR, Bratislava-č. ASM-41-1957/2020 zo dňa 28.08.2020, SVP, š.p. Bratislava-č. CS SVP OZ BA/1102/2021/8 zo dňa 09.12.2021, SVP, š.p., Bratislava-č. CS SVP OZ BA/1102/2021/7 zo dňa 13.09.2021, SVP, š.p., Bratislava-č. CS SVP OZ BA/1102/2021/5 zo dňa 17.05.2021, SVP, š.p., Bratislava-č. CS SVP OZ BA/1102/2021/2 zo dňa 06.05.2021, Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina-č. 944/1657/21-OIERR zo dňa 06.12.2021, Hydromeliorácie, š.p., Bratislava-č. 1971-2/300/2021 zo dňa 06.04.2021, OÚ Malacky, OPaK-č. OU-MA-OSZP-2021/015586 zo dňa 17.09.2021, OTNS, a.s., Bratislava-č. 4163/2021 zo dňa 29.09.2021, eustream, a.s., Bratislava-č. GIS a ITIS/2/2021 zo dňa 26.02.2021, Znalecký posudok 1/2021.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanoveniami § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa



vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie a stavebného povolenia.

Pretože predložené stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, organizácií a účastníkov konania k danej stavbe neboli záporné ani protichodné, orgánom štátnej vodnej správy bolo skonštatované, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe hore uvedeného, Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok prevodom na účet v hodnote 400,- eur podľa zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom úrade Malacky, odbore starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60 A, 901 26 Malacky.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Toto rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Veľké Leváre a na Okresnom úrade Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.



Mgr. Soňa Gazdíková  
vedúca odboru

- 5 APR. 2022

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

v VEĽKÉ LEVÁRE

v .....

**OBEC VEĽKÉ LEVÁRE**  
Štefánikova 747  
908 73 Veľké Leváre  
-5-

pečiatka, podpis

pečiatka, podpis



Doručí sa:

1. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava
2. vz. Ing. Andrej Devečka, Veľký Grob 185, 925 27 Veľký Grob
3. SVP, š.p., Povodie Dunaja, o.z., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
4. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
5. projektant: Tria projekt s.r.o., Štefana Kráľika 16, 841 08 Bratislava

Doručí sa verejnou vyhláškou:

6. Ing. Milan Dunár, Veľké Leváre 310, 908 73 Veľké Leváre
7. Jarmila Hřebačková, nám. Osvobodzení 3686/6, Hodonín, ČR
8. Svatopluk Mňačko, Ždánice Kostelní 672, ČR
9. Peter Pašteka, Veľké Leváre 1112, 908 73 Veľké Leváre
10. Henrieta Pašteková, Veľké Leváre 1112, 908 73 Veľké Leváre
11. MAGAT spol. s r.o., Veľké Leváre 1123, 908 73 Veľké Leváre
12. VLaM SR, š.p., OZ Malacky, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
13. Rybařství Hodonín SK, s.r.o., Veľké Leváre 1121, 908 73 Veľké Leváre
14. ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
15. pre vlastníkov susedných pozemkov, ktorých vlastnícke práva alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté: obec Veľké Leváre
16. pre vlastníkov susedných pozemkov, ktorých vlastnícke práva alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté: OU Malacky, OSZP

Na vedomie:

17. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
18. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
19. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy, 44/b, 825 11 Bratislava
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
22. MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
23. SSC, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
24. NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
25. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
26. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, SCDPK, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
27. SVP š.p., Povodie Dunaja, o.z., Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky
28. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
29. Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre
30. OU Malacky, OPaK
31. tu